

Numer zapytania	Z4/5/1
Tytuł zapytania	Transformator 3x400V/24VAC
Kupiec prowadzący:	Pajer, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Pajer, Piotr
Data złożenia:	2026-02-26 09:21:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-26 09:25:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-04 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-04 15:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Poszukujemy transformatora o parametrach jak poniżej:

- kVA 13
- PRI 3x400V 18,7A
- SEC 3x24V 312,7A
- Kl. izol T40F
- częstotliwość 50Hz
- ochrona IP23

W razie pytań proszę o kontakt

piotr.pajer@pl.heichgroup.com

+48 573 236 284

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Transformator		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.3	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba Jarzębinowa 2, Stanowice 55-200
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie